

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:
учётный № проверки 56220061000200980669
от «01» сентября 2022 года

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,
e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 324/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида «Одуванчик» с. Каменноозерное
Оренбургского района Оренбургской области

Во исполнении решения, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Лапынина Вадима Вячеславовича № 324 от «01» сентября 2022 года, в период с «06» сентября 2022 г. по «16» сентября 2022 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Никитой Васильевичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, село Каменноозерное, улица Луговая, дом 13, улица Ленина, дом 5а, пом. 1 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заведующий МБДОУ детский сад «Одуванчик» Луговскова Юлия Владимировна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

с. Каменноозерное, ул. Луговая, д. 13				
1.	Конструкция карниза здания детского сада выполнена из материалов с показателями группы горючести более чем НГ, Г1 (фактически – деревянные доски)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5	01.07.2023	
2.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка) не реже 1 раза в год	ППР в РФ п. 13	01.07.2023	
3.	На систему противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре) в здании детского сада отсутствует техническая документация (акты ввода в эксплуатацию, проект)	ППР в РФ п. 54	01.07.2023	
4.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ППР в РФ п. 12 «д»	01.07.2023	
с. Каменноозерное, ул. Ленина, д. 5а, пом. 1				
5.	Для целей пожаротушения отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ст. 4, ст. 6, ст. 62; п. 4.1, п. 5.1.1 СП 8.13130.2009	01.07.2023	
6.	На систему противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре) в здании детского сада отсутствует техническая документация (акты ввода в эксплуатацию, проект)	ППР в РФ п. 54	01.07.2023	
7.	Устройства для открывания окон в лестничной клетке расположены на высоте более 1,7 м. от лестничной клетки.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; СП 2.13130.2020 п. 5.4.16	01.07.2023	
8.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной	ППР в РФ п. 12 «д»	01.07.2023	

<p>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

16.09.2022 зав.отделением №17004 Р/с. Еду-
ванкин А. В. Мировского Р.

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мир
(подпись)

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Кузнецов Никита Васильевич*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

